

EVERDRUP VANDVÆRK

Bestyrelsesmøde søndag den 20. november 2016

kl. 9-11

Everdrup Vandværk

Deltagere:

Henrik Sørensen

Svend Erik Hansen

Michael Nielsen

Ole Thestrup Schmidt

Fraværende:

Michael Keis

Dagsorden:

1. Besigtigelse af vandværket efter udskiftning af filtre.
2. Besigtigelse af istandsættelse af Trykforøgerstation Tågeskov Overdrev
3. Økonomi
4. Evt.
5. Næste møde

Referat:

1. Besigtigelse af vandværket efter udskiftning af filtre.
Dansk Vand Teknik har udskiftet begge filtre og er kommet med forklaring på, hvorfor der udskilles så meget kalk i filterne. Det skyldes efter deres mening at vi iltre for meget, hvilket også kan forårsage at ikke alt kalk bliver i filteret, men kommer ud i ledningsnettet. Derfor forsøges der i øjeblikket med at have lukket 1 og 2 af iltningstårnene, og der holdes øje med kimtallet. PH værdien er faldet 0,5 og kimtallet er steget lidt, men er på et acceptabelt niveau. Dette følges nøje af Henrik.
Det blev drøftet om der skal gøres noget med reguleringen af iltningen, da den er ren manuel med manuelle ventiler, der ikke er nemme at styre. Dette kan være et emne til drøftelse i de kommende investeringsplaner, som vi er blevet pålagt at udarbejde.
2. Besigtigelse af istandsættelse af Trykforøgerstation Tågeskov Overdrev
Næstved Brøndboring har fået opgaven, men er ikke påbegyndt arbejde selv om Henrik har fulgt op på dem. De vil gå i gang i uge 49.
Vi besøgte stationen i Tågeskov Overdrev og kunne konstatere at der står lidt vand i bunden. Alle var enige om at det var nødvendigt med total reoveringen.
3. Økonomi
Henrik får tilbud hjem på reparation af soklen på vandværket, samt et tilbud fra Dansk Vand Teknik på skylning og vedligeholdelse af iltningstårnene, blot for at få vurderet om prisen fra Næstved Brøndboring er i det rigtige niveau.
4. Evt.

Intet.

5. Næste møde

Formanden indkalder til møde i slutningen af januar, således at vi kan gennemgå økonomien for dette år, som vi plejer.

Mødet afsluttet kl. 10.

Svend Erik Hansen